

---

## Objecte

Determinar les condicions de seguretat en cas d'incendi en els establiments de càmping en totes les seves modalitats i categories, i en les àrees d'acollida d'autocaravanes. Aquesta instrucció és d'aplicació en els nous establiments i en les modificacions significatives dels establiments existents. En aquest darrer cas, és d'aplicació en aquelles zones objecte de les modificacions.

---

## Resolució

Atesa la dificultat en la intervenció en aquests tipus d'establiments, les condicions de seguretat en cas d'incendi s'ajustaran als següents requeriments mínims, que complementen el que s'especifica en el Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya, o norma que el substitueixi.

### 1. Accessibilitat per a Bombers i vials

- L'entrada al càmping i a les àrees d'acollida d'autocaravanes, sempre i en tot moment, ha d'estar en bones condicions i tenir una amplada mínima de 5 metres si és de dos sentits de circulació, o de 3 metres si és d'un únic sentit.
- Vials interiors: l'amplada dels vials principals no podrà ser inferior a 3 metres quan es tracti de vials d'un únic sentit de circulació, ni a 5 metres quan es tracti de vials de dos sentits de circulació.
- Aquells establiments que es trobin a menys de 500 metres de massa forestal disposaran, a llarg de tota la zona que confronta la massa forestal, d'un vial d'amplada mínima de 5 metres a fi de garantir el pas i emplaçament dels vehicles d'extinció d'incendis. Ha de ser possible l'accés pels vehicles de bombers pels dos extrems d'aquest vial. Si només hi ha un accés, es disposarà a l'altre extrem d'un espai suficient de maniobra lliure de vehicles i de qualsevol obstacle, que compleixi els requeriments de la Instrucció Tècnica Complementària SP 113 "Espai suficient de maniobra en els vials amb un accés únic".

### 2. Franja perimetral

Aquells establiments que es trobin a menys de 500 metres de massa forestal disposaran d'una franja de 25 metres permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida, les branques baixes esporgades i neta de vegetació seca i morta durant l'època de màxim risc d'incendi, així com de qualsevol mena de residu vegetal o d'altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc.

### **3. Instal·lacions de protecció contra incendis**

- Es disposaran en tot l'establiment d'extintors portàtils d'eficàcia mínima 21A-113B, distribuïts de manera que la distància a recórrer des de qualsevol punt de les unitats d'acampada o parcel·la fins a l'extintor més proper no superi els 25 metres.
- Els establiments de més de 200 unitats d'acampada o parcel·les, hauran de disposar a més d'un extintor sobre carro de 50 kg, a raó d'un per cada 500 unitats, uniformement distribuïts. Aquests extintors poden ser substituïts per una instal·lació normalitzada de boques d'incendi equipades tipus BIE 25.
- S'ha de disposar d'un hidrant contra incendis a menys de 100 metres de l'entrada de l'establiment, correctament senyalitzat. Ha de complir les condicions especificades en la Instrucció Tècnica Complementària SP 120 "Sistemes d'hidrants d'incendi per a ús exclusiu de bombers". No és d'aplicació en aquests establiments la Instrucció Tècnica Complementària SP 141 "Abastament d'aigua contra incendis en activitats aïllades".
- Aquells establiments que es trobin a menys de 500 metres de massa forestal han de disposar d'una xarxa d'hidrants d'incendis situats en el vial referit en el punt 1, amb una distància màxima entre hidrants de 200 metres. S'han de complir les condicions especificades en la Instrucció Tècnica Complementària SP 120 "Sistemes d'hidrants d'incendi per a ús exclusiu de bombers".
- A la recepció i a l'entrada del càmping o àrea d'acollida d'autocaravanes, hi haurà un plànol amb la distribució dels vials interiors, la numeració i els límits de cadascuna de les unitats d'acampada i la situació dels mitjans de protecció contra incendis.

### **4. Edificis existents a l'interior de l'establiment**

- Les edificacions que es trobin a l'interior dels establiments de càmping o de les àrees d'acollida d'autocaravanes hauran de complir les condicions en matèria de seguretat en cas d'incendi que especifiquen els documents bàsics Seguretat en cas d'incendi (SI) i Seguretat d'utilització i accessibilitat (SUA) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) considerant l'ús que sigui d'aplicació.

### **5. Albergs fixos**

A l'interior dels albergs fixos s'haurà de disposar de:

- Un extintor d'eficàcia mínima 21A-113B
- Detecció de fums autònoma o bé d'un sistema de detecció automàtica amb avís a un lloc permanentment ocupat per personal de l'establiment.