

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT045FNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT053FNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT066FNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT086FNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT108FNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT125FNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT150FNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT166FNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT200FNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT250FNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT258FNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende asso
documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
E1 B1 S1	Trifase	23.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	27.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	34.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	43.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	55.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	63.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	73.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	84.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	106.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	126.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	140.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012

ciate a Federazione ANIE. Sarà aggiornato ogniqualvolta ANIE riceverà

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT292FNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT340FNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT045GNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT053GNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT066GNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT086GNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT108GNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT125GNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT150GNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT166GNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT050KNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende asso
documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
E1 B1 S1	Trifase	147.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	178.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	51.500	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	61.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	76.500	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	98.500	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	124.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	143.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	167.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	191.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	33.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT062KNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT074KNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT102KNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT120KNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT146KNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT173KNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT105KNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT130KNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT170KNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT200KNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE SVGT260KNPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende asso
documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
E1 B1 S1	Trifase	41.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	49.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	67.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	79.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	97.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	115.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	70.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	83.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	113.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	135.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	175.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012

ciate a Federazione ANIE. Sarà aggiornato ogniqualvolta ANIE riceverà

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE GT3W200FEPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE GT3W250FEPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE GT3W292FEPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE GT3W340FEPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE GT3W200GEPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE GT3W250GEPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Answer Drives s.r.l.	SOLARGATE GT3W292GEPNNN10...				AG0301 5A0012 5A0122
Beghelli SpA	art. 291.005.014			x	V5.1
Beghelli SpA	art. 291.005.015			x	V5.2
Beghelli SpA	art. 291.005.030				V2.0
Beghelli SpA	art. 291.005.021 (15760)	x	x		SW, V4 PIB, V3

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
E1 B1 S1	Trifase	106.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	126.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	147.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	178.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	141.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	169.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
E1 B1 S1	Trifase	196.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
	Monofase	3.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
	Monofase	2.800	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
	Monofase	160	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
.0 .0	Monofase	2.100	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Beghelli SpA	art. 291.005.022 (15761)	x	x		SW, V4 PIB, V3
Beghelli SpA	art. 291.005.023 (15762)	x	x		SW, V4 PIB, V3
Bonfiglioli Vectron	RPS450-060		x	x	5.1.2/AE A7.1.6 S
Bonfiglioli Vectron	RPS450-060 Outdoor		x	x	5.1.2/AE A7.1.6 S
Bonfiglioli Vectron	RPS450-120		x	x	5.1.2/AE A7.1.6 S
Bonfiglioli Vectron	RPS450-120 Outdoor		x	x	5.1.2/AE A7.1.6 S
Bonfiglioli Vectron	RPS450-170		x	x	5.1.2/AE A7.1.6 S
Bonfiglioli Vectron	RPS450-170 Outdoor		x	x	5.1.2/AE A7.1.6 S
Danfoss	TLX6+, TLX6+ Pro				3.30

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associo
documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
0.0 0.0	Monofase	3.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
0.0 0.0	Monofase	4.500	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
EC- TO	Trifase	54.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
EC- TO	Trifase	54.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
EC- TO	Trifase	108.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
EC- TO	Trifase	108.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
EC- TO	Trifase	150.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
EC- TO	Trifase	150.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
	Trifase	6.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Danfoss	TLX8+, TLX8+ Pro				3.30
Danfoss	TLX10+, TLX10+ Pro				3.30
Danfoss	TLX12.5+, TLX12.5+ Pro				3.30
Danfoss	TLX15+, TLX15+ Pro				3.30
Delta Energy Systems	Solivia 2.5 EU G4 TR EOE45010288	x	x	x	Sys v1.2 e succ DC 0.35.4 succ AC 0.35.4 succ ENS 0.35 e succ
Delta Energy Systems	Solivia 3.0 EU G4 TR EOE46010287	x	x	x	Sys v1.2 e succ DC 0.35.4 succ AC 0.35.4 succ ENS 0.35 e succ

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
	Trifase	8.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
	Trifase	10.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
	Trifase	12.500	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
	Trifase	15.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
21 C 47 e 47 e 5.47 C	Monofase	2.500	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
21 C 47 e 47 e 5.47 C	Monofase	3.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Delta Energy Systems	Solivia 3.3 EU G4 TR EOE46010252	x	x	x	Sys v1.2 e succ DC 0.35.4 succ AC 0.35.4 succ ENS 0.35 e succ
Delta Energy Systems	Solivia 15 EU G4 TL EOE48010362				Dsp 1.7 succ Red 1.3 succ Comm 1 e succ
Delta Energy Systems	Solivia 20 EU G4 TL EOE48010364				Dsp 1.7 succ Red 1.3 succ Comm 1 e succ
Elettronica Santerno SpA	Sunway M XS 2200 TL	x	x		1.06
Elettronica Santerno SpA	Sunway M XS 3000 TL	x	x		1.06
Elettronica Santerno SpA	Sunway M XS 3800 TL	x	x		1.06

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
.21 C 47 e 47 e .5,47 C 7 e 5 e .44 C 7 e 5 e .44 C	Monofase	3.300	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
	Trifase	15.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	26/07/2012
	Trifase	20.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	26/07/2012
	Monofase	2.200	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	3.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	3.800	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Elettronica Santerno SpA	Sunway M XS 4600 TL	x	x		3.01
Elettronica Santerno SpA	Sunway M XS 5000 TL	x	x		3.01
Elettronica Santerno SpA	Sunway M XS 6000 TL	x	x		3.01
Elettronica Santerno SpA	Sunway M XS 7500 TL		x		3.01
Elettronica Santerno SpA	Sunway M Plus 1300E	x	x	x	1.68
Elettronica Santerno SpA	Sunway M Plus 2600E	x	x	x	1.68
Elettronica Santerno SpA	Sunway M Plus 3600	x	x	x	1.68
Elettronica Santerno SpA	Sunway M Plus 3600E	x	x	x	1.68

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associo
documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
	Monofase	4.600	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	5.060	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	5.980	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	7.590	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	1.035	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	2.010	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	2.760	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	2.760	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012



INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Elettronica Santerno SpA	Sunway M Plus 4300	x	x	x	1.68
Elettronica Santerno SpA	Sunway M Plus 4300E	x	x	x	1.68
Elettronica Santerno SpA	Sunway M Plus 5300	x	x	x	1.68
Elettronica Santerno SpA	Sunway M Plus 6400	x	x	x	1.68
Elettronica Santerno SpA	Sunway M Plus 7800	x	x	x	1.68
Elettronica Santerno SpA	Sunway TG 14 600V		x	x	1.72
Elettronica Santerno SpA	Sunway TG 19 600V		x	x	1.72
Elettronica Santerno SpA	Sunway TG 26 600V		x	x	1.72

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
CONFORMI ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
	Monofase	3.290	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	3.290	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	4.100	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	4.900	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	5.980	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	10.600	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	14.400	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	20.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Elettronica Santerno SpA	Sunway TG 42 600V		x	x	1.72
Elettronica Santerno SpA	Sunway TG 61 600V		x	x	1.72
Elettronica Santerno SpA	Sunway TG 90 600V		x	x	1.72
Elettronica Santerno SpA	Sunway TG 110 600V		x	x	1.72
Elettronica Santerno SpA	Sunway TG 135 600V		x	x	1.72
Elettronica Santerno SpA	Sunway TG 35 800V		x	x	1.72
Elettronica Santerno SpA	Sunway TG 57 800V		x	x	1.72
Elettronica Santerno SpA	Sunway TG 82 800V		x	x	1.72

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
	Trifase	32.800	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	47.100	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	68.700	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	84.700	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	100.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	27.200	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	43.600	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	62.700	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Elettronica Santerno SpA	Sunway TG 120 800V		x	x	1.72
Elettronica Santerno SpA	Sunway TG 145 800V		x	x	1.72
Fimer	C20	x	x		A4.01
Fimer	C25	x	x		A4.01
Fimer	C35	x	x		A4.01
Fimer	C100	x	x		V2.07
Fimer	C130	x	x		V2.07
Fimer	C160	x	x		V2.07

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
CONFORMI ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
	Trifase	91.400	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	100.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	1.500	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Monofase	2.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Monofase	2.800	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Trifase	10.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Trifase	12.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Trifase	15.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Fimer	R35	x	x		2.64
Fimer	R45	x	x		2.64
Fimer	R60	x	x		2.64
Fimer	R75	x	x		2.64
Fimer	R120	x	x		1.43
Fimer	R150	x	x		1.43
Fimer	R400			x	FW050V
Fimer	R500			x	FW050V

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
	Monofase	2.500	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012
	Monofase	3.800	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012
	Monofase	5.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012
	Monofase	5.500	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012
	Trifase	10.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012
	Trifase	12.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012
/20	Trifase	34.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
/20	Trifase	42.500	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Fimer	R800			x	FW050V
Fimer	R1000			x	FW050V
Fimer	R1200			x	FW050V
Fimer	R1500			x	FW050V
FRIEM S.p.A.	RECon 30-H-150-T			x	Disp: 1.01.00 Inv: 2.01.00
FRIEM S.p.A.	RECon 30-L-100-T			x	Disp: 1.01.00 Inv: 2.01.00
Fronius	FRONIUS IG PLUS 25V-1	x	x		5.08.04 5.10.02 success
Fronius	FRONIUS IG PLUS 30V-1	x	x		5.08.04 5.10.02 success

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
/20	Trifase	66.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
/20	Trifase	84.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
/20	Trifase	100.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
/20	Trifase	126.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
00 00	Trifase	150.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
00 00	Trifase	100.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
e e ivi	Monofase	2.600	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
e e ivi	Monofase	3.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Fronius	FRONIUS IG PLUS 35V-1	x	x		5.08.04 5.10.02 success
Fronius	FRONIUS IG PLUS 50V-1	x	x		5.08.04 5.10.02 success
Fronius	FRONIUS IG PLUS 55V-3	x	x		5.08.04 5.10.02 success
Fronius	FRONIUS IG PLUS 60V-1	x	x		5.08.04 5.10.02 success
Fronius	FRONIUS IG PLUS 60V-2	x	x		5.08.04 5.10.02 success
Fronius	FRONIUS IG PLUS 60V-3	x	x		5.08.04 5.10.02 success
Fronius	FRONIUS IG PLUS 70V-1				5.08.04 success
Fronius	FRONIUS IG PLUS 70V-2				5.08.04 success

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
e e ivi	Monofase	3.500	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
e e ivi	Monofase	4.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
e e ivi	Trifase	5.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
e e ivi	Monofase	6.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
e e ivi	Bifase	6.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
e e ivi	Trifase	6.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
e e ivi	Monofase	6.500	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
e e ivi	Bifase	6.500	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Fronius	FRONIUS IG PLUS 80V-3				5.08.04 successo
Fronius	FRONIUS IG PLUS 100V-1				5.08.04 successo
Fronius	FRONIUS IG PLUS 100V-2				5.08.04 successo
Fronius	FRONIUS IG PLUS 100V-3				5.08.04 successo
Fronius	FRONIUS IG PLUS 120V-3				5.08.04 successo
Fronius	FRONIUS IG PLUS 150V-3				5.08.04 successo
Fronius	FRONIUS CL 36.0				5.08.04 successo
Fronius	FRONIUS CL 48.0				5.08.04 successo

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
e ivi	Trifase	7.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
e ivi	Monofase	8.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
e ivi	Bifase	8.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
e ivi	Trifase	8.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
e ivi	Trifase	10.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
e ivi	Trifase	12.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
e ivi	Trifase	36.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
e ivi	Trifase	48.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Fronius	FRONIUS CL 60.0				5.08.04 successo
Gefran S.p.A.	APV-1700-2M-TL	x	x		G 2.0 successo
Gefran S.p.A.	APV-1700-2M-TL-G	x	x		G 2.0 successo
Gefran S.p.A.	APV-2300-2M-TL	x	x		G 2.0 successo
Gefran S.p.A.	APV-2300-2M-TL-G	x	x		G 2.0 successo
Gefran S.p.A.	APV-3100-2M-TL	x	x		G 2.0 successo
Gefran S.p.A.	APV-3100-2M-TL-G	x	x		G 2.0 successo
Gefran S.p.A.	APV-10k-4-TL-DM				0D09 - 0
Gefran S.p.A.	APV-10k-4-TL-DM-G				0D09 - 0

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
e ivi	Trifase	60.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
e ivi	Monofase	1650	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
e ivi	Monofase	1650	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
e ivi	Monofase	2000	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
e ivi	Monofase	2000	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
e ivi	Monofase	2850	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
e ivi	Monofase	2850	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
C09	Trifase	9.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	23/07/2012
C09	Trifase	9.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	23/07/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Gefran S.p.A.	APV-12k-4-TL-DM				0D09 - 00
Gefran S.p.A.	APV-12k-4-TL-DM-G				0D09 - 00
Gefran S.p.A.	APV-18k-4-TL-DM				0D09 - 00
Gefran S.p.A.	APV-18k-4-TL-DM-G				0D09 - 00
Gefran S.p.A.	APV-20k-4-TL-DM				0D09 - 00
Gefran S.p.A.	APV-20k-4-TL-DM-G				0D09 - 00
Gefran S.p.A.	APV-20k-XXXX-T-4		x	x	Ed. 5.3
Gefran S.p.A.	APV-20k-IXOX-T-4		x	x	Ed. 5.3

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
C09	Trifase	10.800	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	23/07/2012
C09	Trifase	10.800	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	23/07/2012
C09	Trifase	16.200	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	23/07/2012
C09	Trifase	16.200	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	23/07/2012
C09	Trifase	18.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	23/07/2012
C09	Trifase	18.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	23/07/2012
L1	Trifase	18.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
L1	Trifase	18.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Gefran S.p.A.	APV-30k-XXXX-T-4		x	x	Ed. 5.3
Gefran S.p.A.	APV-30k-IXOX-T-4		x	x	Ed. 5.3
Gefran S.p.A.	APV-55k-XXXX-T-4		x	x	Ed. 5.3
Gefran S.p.A.	APV-55k-IXOX-T-4		x	x	Ed. 5.3
Gefran S.p.A.	APV-100k-XXXX-T-4		x	x	Ed. 5.3
Gefran S.p.A.	APV-100k-IXOX-T-4		x	x	Ed. 5.3
Mastervolt International BV	SunMaster XS2000	x	x	x	V12.08 superior
Mastervolt International BV	SunMaster XS3200	x	x	x	V12.08 superior
Mastervolt International BV	Sun Master XS4300	x	x	x	V12.08 superior

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
CONFORMI ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
1	Trifase	27.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
1	Trifase	27.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
1	Trifase	49.500	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
1	Trifase	49.500	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
1	Trifase	90.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
1	Trifase	90.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
e ori	Monofase	1.500	SI	Per installazioni fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012
e ori	Monofase	2.500	SI	Per installazioni fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012
e ori	Monofase	3.000	SI	Per installazioni fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Mastervolt International BV	SunMaster XS6500	x	x	x	V63.3 superior
Mastervolt International BV	SunMaster ES3.6	x	x		V02.05 superior

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
e ori	Monofase	5.000	SI	Per installazioni fino a 6 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012
e ori	Monofase	3.600	SI	Nessun limite di installazione. Un dispositivo di protezione di interfaccia esterno è richiesto per installazione superiori ai 6 kW. Quando il country setting è su "Italy > 6 kVA" il dispositivo di interfaccia e la protezione di interfaccia integrati sono disabilitati	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Mastervolt International BV	SunMaster ES4.6	x	x		V02.05 superior

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
e ori	Monofase	4.600	SI	Nessun limite di installazione. Un dispositivo di protezione di interfaccia esterno è richiesto per installazione superiori ai 6 kW. Quando il country setting è su "Italy > 6 kVA" il dispositivo di interfaccia e la protezione di interfaccia integrati sono disabilitati	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Mastervolt International BV	SunMaster ES5.0	x	x		V02.05 superior
Mastervolt International BV	SunMaster CS7TL RP				V1.70 superior
Mastervolt International BV	SunMaster CS10TL RP				V1.70 superior
Mastervolt International BV	SunMaster CS12TL RP				V1.70 superior

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
e ori	Monofase	5.000	SI	Nessun limite di installazione. Un dispositivo di protezione di interfaccia esterno è richiesto per installazione superiori ai 6 kW. Quando il country setting è su "Italy > 6 kVA" il dispositivo di interfaccia e la protezione di interfaccia integrati sono disabilitati	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012
e ori	Trifase	7.500	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	02/08/2012
e ori	Trifase	10.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	02/08/2012
e ori	Trifase	12.500	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	02/08/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Mastervolt International BV	SunMaster CS15TL RP				V1.70 superior
Mastervolt International BV	SunMaster CS20TL RP				V1.70 superior
Mastervolt International BV	SunMaster CS30TL RP				V1.70 superior
Power-One Italy S.p.A.	UNO-2.0-I-OUTD	x	x		DSP Booster A.5.8.f DSP Inverter B.0.E. Micro C.0.9.f
Power-One Italy S.p.A.	UNO-2.0-I-OUTD-S	x	x		DSP Booster A.5.8.f DSP Inverter B.0.E. Micro C.0.9.f

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
e ori	Trifase	15.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012
e ori	Trifase	20.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012
e ori	Trifase	30.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	02/08/2012
r: 3 r: 7 t: 6	Monofase	2.000	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
r: 3 r: 7 t: 6	Monofase	2.000	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Power-One Italy S.p.A.	UNO-2.0-I-OUTD-W	x	x		DSP Booster A.5.8.f DSP Inverter B.0.E. Micro C.0.9.f
Power-One Italy S.p.A.	UNO-2.5-I-OUTD	x	x		DSP Booster A.5.8.f DSP Inverter B.0.E. Micro C.0.9.f
Power-One Italy S.p.A.	UNO-2.5-I-OUTD-S	x	x		DSP Booster A.5.8.f DSP Inverter B.0.E. Micro C.0.9.f

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
r: 3	Monofase	2.000	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
r: 7 c: 6	Monofase	2.500	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
r: 3	Monofase	2.500	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
r: 7 c: 6	Monofase	2.500	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Power-One Italy S.p.A.	UNO-2.5-I-OUTD-W	x	x		DSP Booster A.5.8.f DSP Inverter B.0.E. Micro C.0.9.f
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.0-TL-OUTD	x	x		DSP DC/ A.3.3.f DSP Inverter B.3.3.f Micro Supervis C.0.3.f
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.0-TL-OUTD-S	x	x		DSP DC/ A.3.3.f DSP Inverter B.3.3.f Micro Supervis C.0.3.f

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associo
documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
r: 3	Monofase	2.500	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
DC: 4 r: E cor: 4	Monofase	3.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
DC: 4 r: E cor: 4	Monofase	3.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.0-TL-OUTD-W	x	x		DSP DC/ A.3.3.4 DSP Inverte B.3.3.8 Micro Supervis C.0.3.4
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.6-TL-OUTD	x	x		DSP DC/ A.3.3.4 DSP Inverte B.3.3.8 Micro Supervis C.0.3.4
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.6-TL-OUTD-S	x	x		DSP DC/ A.3.3.4 DSP Inverte B.3.3.8 Micro Supervis C.0.3.4

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
DC: 4 r: = sor: 4	Monofase	3.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
DC: 4 r: = sor: 4	Monofase	3.600	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
DC: 4 r: = sor: 4	Monofase	3.600	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Power-One Italy S.p.A.	PVI-3.6-TL-OUTD-W	x	x		DSP DC/ A.3.3.4 DSP Inverte B.3.3.8 Micro Supervis C.0.3.4
Power-One Italy S.p.A.	PVI-4.2-TL-OUTD	x	x		DSP DC/ A.3.3.4 DSP Inverte B.3.3.8 Micro Supervis C.0.3.4
Power-One Italy S.p.A.	PVI-4.2-TL-OUTD-S	x	x		DSP DC/ A.3.3.4 DSP Inverte B.3.3.8 Micro Supervis C.0.3.4

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associo
documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
DC: 4 r: = sor: 4	Monofase	3.600	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
DC: 4 r: = sor: 4	Monofase	4.200	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
DC: 4 r: = sor: 4	Monofase	4.200	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Power-One Italy S.p.A.	PVI-4.2-TL-OUTD-W	x	x		DSP DC/ A.3.3.4 DSP Inverte B.3.3.8 Micro Supervis C.0.3.4
Power-One Italy S.p.A.	PVI-5000-TL-OUTD	x	x		DSP DC/ A.3.0.3 DSP Inverte B.3.0.5 Micro Supervis C.0.3.4
Power-One Italy S.p.A.	PVI-5000-TL-OUTD-S	x	x		DSP DC/ A.3.0.3 DSP Inverte B.3.0.5 Micro Supervis C.0.3.4

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
DC: 4 r: E cor: 4	Monofase	4.200	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
DC: 3 r: 5 cor: 4	Monofase	5.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
DC: 3 r: 5 cor: 4	Monofase	5.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Power-One Italy S.p.A.	PVI-5000-TL-OUTD-W	x	x		DSP DC/ A.3.0.3 DSP Inverte B.3.0.9 Micro Supervis C.0.3.4
Power-One Italy S.p.A.	PVI-6000-TL-OUTD	x	x		DSP DC/ A.3.0.3 DSP Inverte B.3.0.9 Micro Supervis C.0.3.4
Power-One Italy S.p.A.	PVI-6000-TL-OUTD-S	x	x		DSP DC/ A.3.0.3 DSP Inverte B.3.0.9 Micro Supervis C.0.3.4

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
DC: 3 r: 5 cor: 4	Monofase	5.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
DC: 3 r: 5 cor: 4	Monofase	6.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
DC: 3 r: 5 cor: 4	Monofase	6.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Power-One Italy S.p.A.	PVI-6000-TL-OUTD-W	x	x		DSP DC/ A.3.0.3 DSP Inverte B.3.0.3 Micro Supervis C.0.3.3
Power-One Italy S.p.A.	PVI-10.0-OUTD-DSC-IT				DSP DC/ A.0.A.0 DSP Inverte B.1.8.5 Micro Supervis C.0.0.8
Power-One Italy S.p.A.	PVI-10.0-OUTD-DS-IT				DSP DC/ A.0.A.0 DSP Inverte B.1.8.5 Micro Supervis C.0.0.8

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
LA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
DC: 3 r: 5 cor: 4	Monofase	6.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
DC: C r: 5 cor: 3	Trifase	10.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
DC: C r: 5 cor: 3	Trifase	10.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Power-One Italy S.p.A.	PVI-10.0-OUTD-FSC-IT				DSP DC/ A.0.A.0 DSP Inverte B.1.8.5 Micro Supervis C.0.0.8
Power-One Italy S.p.A.	PVI-10.0-OUTD-FS-IT				DSP DC/ A.0.A.0 DSP Inverte B.1.8.5 Micro Supervis C.0.0.8
Power-One Italy S.p.A.	PVI-10.0-OUTD-IT				DSP DC/ A.0.A.0 DSP Inverte B.1.8.5 Micro Supervis C.0.0.8

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
DC: C r: 5 sor: 3	Trifase	10.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
DC: C r: 5 sor: 3	Trifase	10.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
DC: C r: 5 sor: 3	Trifase	10.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Power-One Italy S.p.A.	PVI-10.0-OUTD-IT-W				DSP DC/ A.0.A.0 DSP Inverte B.1.8.5 Micro Supervis C.0.0.8
Power-One Italy S.p.A.	PVI-10.0-OUTD-S-IT				DSP DC/ A.0.A.0 DSP Inverte B.1.8.5 Micro Supervis C.0.0.8
Power-One Italy S.p.A.	PVI-12.5-OUTD-DSC-IT				DSP DC/ A.0.A.0 DSP Inverte B.1.8.5 Micro Supervis C.0.0.8

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
DC: C r: 5 sor: 3	Trifase	10.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
DC: C r: 5 sor: 3	Trifase	10.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
DC: C r: 5 sor: 3	Trifase	12.500	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Power-One Italy S.p.A.	PVI-12.5-OUTD-DS-IT				DSP DC/ A.0.A.0 DSP Inverte B.1.8.5 Micro Supervis C.0.0.8
Power-One Italy S.p.A.	PVI-12.5-OUTD-FSC-IT				DSP DC/ A.0.A.0 DSP Inverte B.1.8.5 Micro Supervis C.0.0.8
Power-One Italy S.p.A.	PVI-12.5-OUTD-FS-IT				DSP DC/ A.0.A.0 DSP Inverte B.1.8.5 Micro Supervis C.0.0.8

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
DC: C r: 5 sor: 3	Trifase	12.500	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
DC: C r: 5 sor: 3	Trifase	12.500	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
DC: C r: 5 sor: 3	Trifase	12.500	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Power-One Italy S.p.A.	PVI-12.5-OUTD-IT				DSP DC/ A.0.A.0 DSP Inverte B.1.8.5 Micro Supervis C.0.0.8
Power-One Italy S.p.A.	PVI-12.5-OUTD-IT-W				DSP DC/ A.0.A.0 DSP Inverte B.1.8.5 Micro Supervis C.0.0.8
Power-One Italy S.p.A.	PVI-12.5-OUTD-S-IT				DSP DC/ A.0.A.0 DSP Inverte B.1.8.5 Micro Supervis C.0.0.8

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
DC: C r: 5 sor: 3	Trifase	12.500	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
DC: C r: 5 sor: 3	Trifase	12.500	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
DC: C r: 5 sor: 3	Trifase	12.500	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Power-One Italy S.p.A.	TRIO-20.0-TL-OUTD-400				DSP Booster A.0.3.8 DSP Inverter B.0.F.1 Micro C.1.2.3
Power-One Italy S.p.A.	TRIO-20.0-TL-OUTD-S2-400				DSP Booster A.0.3.8 DSP Inverter B.0.F.1 Micro C.1.2.3
Power-One Italy S.p.A.	TRIO-20.0-TL-OUTD-S2F-400				DSP Booster A.0.3.8 DSP Inverter B.0.F.1 Micro C.1.2.3

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
r: E	Trifase	20.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
r: E	Trifase	20.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
r: E	Trifase	20.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Power-One Italy S.p.A.	TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X-400				DSP Booster A.0.3.8 DSP Inverter B.0.F.1 Micro C.1.2.3
Power-One Italy S.p.A.	TRIO-20.0-TL-OUTD-S1J-400				DSP Booster A.0.3.8 DSP Inverter B.0.F.1 Micro C.1.2.3
Power-One Italy S.p.A.	TRIO-20.0-TL-OUTD-S2J-400				DSP Booster A.0.3.8 DSP Inverter B.0.F.1 Micro C.1.2.3

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
r: E	Trifase	20.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
r: E	Trifase	20.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
r: E	Trifase	20.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Power-One Italy S.p.A.	TRIO-27.6-TL-OUTD-400				DSP Booster A.0.3.8 DSP Inverter B.0.F.1 Micro C.1.2.3
Power-One Italy S.p.A.	TRIO-27.6-TL-OUTD-S2-400				DSP Booster A.0.3.8 DSP Inverter B.0.F.1 Micro C.1.2.3
Power-One Italy S.p.A.	TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F-400				DSP Booster A.0.3.8 DSP Inverter B.0.F.1 Micro C.1.2.3

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
r: E	Trifase	27.600	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
r: E	Trifase	27.600	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
r: E	Trifase	27.600	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Power-One Italy S.p.A.	TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400				DSP Booster A.0.3.8 DSP Inverter B.0.F.1 Micro C.1.2.3
Power-One Italy S.p.A.	TRIO-27.6-TL-OUTD-S1J-400				DSP Booster A.0.3.8 DSP Inverter B.0.F.1 Micro C.1.2.3
Power-One Italy S.p.A.	TRIO-27.6-TL-OUTD-S2J-400				DSP Booster A.0.3.8 DSP Inverter B.0.F.1 Micro C.1.2.3

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
r: E	Trifase	27.600	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
r: E	Trifase	27.600	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
r: E	Trifase	27.600	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Power-One Italy S.p.A.	PVI-55.0-IT			SI	DSP Inverte E.E.0.3 Micro Supervis F.E.0.3
Power-One Italy S.p.A.	PVI-110.0-IT			SI	DSP Inverte E.E.0.3 Micro Supervis F.E.0.3
Power-One Italy S.p.A.	PVI-165.0-IT			SI	DSP Inverte E.E.0.3 Micro Supervis F.E.0.3
REVERBERI ENETEC SRL	EDI 2	x	x		FW 1.4 (2.01) AUX 1.2 LOG 1.0
REVERBERI ENETEC SRL	EDI 3	x	x		FW 1.4 (2.01) AUX 1.2 LOG 1.0
REVERBERI ENETEC SRL	EDI 5	x	x		FW 1.4 (2.01) AUX 1.2 LOG 1.0

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
r: 5 cor: 5	Trifase	55.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
r: 5 cor: 5	Trifase	110.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
r: 5 cor: 5	Trifase	165.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
0 0 20 07	Monofase	2.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
0 0 20 07	Monofase	3.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
0 0 20 07	Monofase	4.500	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
REVERBERI ENETEC SRL	EDI 6	x	x		FW 1.4 (2.01) AUX 1.2 LOG 1.0
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio Evo 1500	x	x		2.07
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio Evo 2000	x	x		2.07
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio Evo 3000	x	x		2.07
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio Evo 4000	x	x		2.07
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio Evo 5000	x	x		2.07
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio Evo 6000	x	x		2.07
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio K12			x	2.01

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
10) 20 07	Monofase	5.500	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
	Monofase	1.500	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione di conformità	27/06/2012
	Monofase	2.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione di conformità	27/06/2012
	Monofase	3.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione di conformità	27/06/2012
	Monofase	4.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione di conformità	27/06/2012
	Monofase	5.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione di conformità	27/06/2012
	Monofase	6.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione di conformità	27/06/2012
	Trifase	12.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio K15			x	2.01
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio K18			x	2.01
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio K25			x	2.01
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio K25 HV			x	2.01
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio K33			x	2.01
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio K33 HV			x	2.01
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio K40			x	2.01
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio K40 HV			x	2.01

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
	Trifase	15.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
	Trifase	18.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
	Trifase	25.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
	Trifase	25.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
	Trifase	33.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
	Trifase	33.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
	Trifase	40.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
	Trifase	40.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio K64			x	2.01
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio K64 HV			x	2.01
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio K80			x	2.01
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio K80 HV			x	2.01
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio K100			x	2.01
RPS S.p.A. (Inverter marchio Aros Solar Technology)	Sirio K100 HV			x	2.01
Schneider Electric	PVSNVC15000				DSP: V1 e success: RED: V1 e success:

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
	Trifase	64.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
	Trifase	64.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
	Trifase	80.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
	Trifase	80.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
	Trifase	100.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
	Trifase	100.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	27/06/2012
76 sive .35 sive	Trifase	15.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Schneider Electric	PVSNVC20000				DSP: V1 e success: RED: V1 e success:
Schüco International KG	SB 1300 TL-10	x	x		4.30, 4.
Schüco International KG	SB 1600 TL-10	x	x		4.30, 4.
Schüco International KG	SB 2100 TL	x	x		4.30, 4.
Schüco International KG	SB 2500 TLST-21	x	x		2.50
Schüco International KG	SB 3000 TLST-21	x	x		2.50
Schüco International KG	SB 3000 TL-21	x	x		2.50
Schüco International KG	SB 3600 TL-21	x	x		2.50
Schüco International KG	SB 4000 TL-21	x	x		2.50
Schüco International KG	SB 5000 TL-21	x	x		2.50

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associo
documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
76 sive .35 sive	Trifase	20.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
31	Monofase	1.300	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
31	Monofase	1.600	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
31	Monofase	1.950	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Monofase	2.500	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Monofase	3.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Monofase	3.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Monofase	3.680	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Monofase	4.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Monofase	4.600	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Schüco International KG	SMC 6000A-11	x	x	x	4.30, 4.
Schüco International KG	STP 8000TL-10				2.50
Schüco International KG	STP 8000TL-10.1				2.50
Schüco International KG	STP 10000TL-10				2.50
Schüco International KG	STP 10000TL-10.1				2.50
Schüco International KG	STP 12000TL-10				2.50
Schüco International KG	STP 12000TL-10.1				2.50
Schüco International KG	STP 15000TL-10				2.50

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associo
documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
31	Monofase	6.000	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 6 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Trifase	8.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Trifase	8.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Trifase	10.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Trifase	10.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Trifase	12.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Trifase	12.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Trifase	15.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Schüco International KG	STP 15000TL-10.1				2.50
Schüco International KG	STP 17000TL-10				2.50
Schüco International KG	STP 17000TL-10.1				2.50
Schüco International KG	STP 15000TLEE-10				2.50
Schüco International KG	STP 20000TLEE-10				2.50
Schüco International KG	IPE 60 CT		x	x	5.1.2/AE A7.1.6 S
Schüco International KG	IPE 100 CT		x	x	5.1.2/AE A7.1.6 S
Schüco International KG	SGI 9k				ARM V1 DSP-A V1.28 DS DC V1.3

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
	Trifase	15.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Trifase	17.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Trifase	17.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Trifase	15.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
	Trifase	20.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
EC- TO	Trifase	54.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
EC- TO	Trifase	108.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
.46 C SP- 30	Trifase	9.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Schüco International KG	SGI 10k				ARM V1 DSP-A V1.28 DS DC V1.3
Schüco International KG	SGI 12k				ARM V1 DSP-A V1.28 DS DC V1.3
Schüco International KG	SGI 25k-02 Home				ARM V1 DSP-A V1.26 DS DC V1.3
Schüco International KG	SGI 30k-02 Home				ARM V1 DSP-A V1.26 DS DC V1.3
Schüco International KG	SGI 33k-02 Home				ARM V1 DSP-A V1.26 DS DC V1.3
Selco Energy	STL200	x	x		2.12
Selco Energy	STL300	x	x		2.12
Selco Energy	STL400	x	x		2.12
Selco Energy	STL420	x	x		2.12

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
46 C SP- 30	Trifase	10.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
46 C SP- 30	Trifase	12.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
48 C SP- 30	Trifase	25.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
48 C SP- 30	Trifase	30.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
48 C SP- 30	Trifase	33.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	28/08/2012
	Monofase	2.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	15/10/2012
	Monofase	3.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	15/10/2012
	Monofase	4.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	15/10/2012
	Monofase	4.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	15/10/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Selco Energy	STL520	x	x		2.12
Selco Energy	STL620	x	x		2.12
Siel S.p.A.	Soleil 10				MC0162.
Siel S.p.A.	Soleil 15				MC0162.
Siel S.p.A.	Soleil 20				MC0162.
Siel S.p.A.	Soleil 25				MC0162.
Siel S.p.A.	Soleil 30				MC0162.
Siel S.p.A.	Soleil 45				MC0162.

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
	Monofase	5.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	15/10/2012
	Monofase	6.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	15/10/2012
00	Trifase	9.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
00	Trifase	15.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
00	Trifase	18.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
00	Trifase	25.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
00	Trifase	27.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
00	Trifase	40.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Siel S.p.A.	Soleil 55				MC0162.
Siel S.p.A.	Soleil 80				MC0162.
Siel S.p.A.	Soleil 100				MC0162.
Siel S.p.A.	Soleil 110				MC0162.
Siel S.p.A.	Soleil TL 90				MC0162.
Siel S.p.A.	Soleil TL 100				MC0162.
Siel S.p.A.	Soleil TL 110				MC0162.
Siel S.p.A.	Soleil HV 80				MC0162.

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
00	Trifase	50.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
00	Trifase	72.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
00	Trifase	90.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
00	Trifase	100.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
00	Trifase	80.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
00	Trifase	90.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
00	Trifase	100.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
00	Trifase	72.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Siel S.p.A.	Soleil HV 110				MC0162.
Siel S.p.A.	Soleil HV TL 90				MC0162.
Siel S.p.A.	Soleil HV TL 110				MC0162.
Siel S.p.A.	Siac Soleil DSP 10				MC0162.
Siel S.p.A.	Siac Soleil DSP 15				MC0162.
Siel S.p.A.	Siac Soleil DSP 20				MC0162.
Siel S.p.A.	Siac Soleil DSP 25				MC0162.
Siel S.p.A.	Siac Soleil DSP 30				MC0162.

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
00	Trifase	100.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
00	Trifase	80.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
00	Trifase	100.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
00	Trifase	9.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
00	Trifase	15.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
00	Trifase	18.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
00	Trifase	225.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
00	Trifase	27.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Siel S.p.A.	Siac Soleil DSP 40				MC0162.1
Siel S.p.A.	Siac Soleil DSP 50				MC0162.1
Siel S.p.A.	Siac Soleil DSP 60				MC0162.1
Siel S.p.A.	Siac Soleil DSP 80				MC0162.1
Siel S.p.A.	Siac Soleil DSP 100				MC0162.1
Siel S.p.A.	Siac Soleil DSP 125				MC0162.1
Siel S.p.A.	Siac Soleil DSP 80TL				MC0162.1
Siel S.p.A.	Siac Soleil DSP 80TL-HV				MC0162.1

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
00	Trifase	36.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
00	Trifase	45.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
00	Trifase	54.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
00	Trifase	72.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
00	Trifase	90.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
00	Trifase	112.500	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
00	Trifase	80.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
00	Trifase	80.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Siel S.p.A.	Siac Soleil DSP 100TL				MC0162.
Siel S.p.A.	Siac Soleil DSP 100TL-HV				MC0162.
SMA Solar Technology AG	SB 1300TL-10	x	x		4.30, 4.
SMA Solar Technology AG	SB 1600TL-10	x	x		4.30, 4.
SMA Solar Technology AG	SB 2100TL	x	x		4.30, 4.
SMA Solar Technology AG	SB 2500TLST-21	x	x		2.50
SMA Solar Technology AG	SB 3000TLST-21	x	x		2.50
SMA Solar Technology AG	SB 3000TL-21	x	x		2.50
SMA Solar Technology AG	SB 3600TL-21	x	x		2.50
SMA Solar Technology AG	SB 4000TL-21	x	x		2.50

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
00	Trifase	100.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
00	Trifase	100.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	13/07/2012
31	Monofase	1.300	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
31	Monofase	1.600	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
31	Monofase	1.950	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 3 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	2.500	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	3.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	3.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	3.680	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Monofase	4.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
SMA Solar Technology AG	SB 5000TL-21	x	x		2.50
SMA Solar Technology AG	SMC 6000A-11	x	x	x	4.30, 4.
SMA Solar Technology AG	STP 8000TL-10				2.50
SMA Solar Technology AG	STP 10000TL-10				2.50
SMA Solar Technology AG	STP 12000TL-10				2.50
SMA Solar Technology AG	STP 15000TL-10				2.50
SMA Solar Technology AG	STP 17000TL-10				2.50
SMA Solar Technology AG	STP 15000TLEE-10				2.50

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associo
documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
	Monofase	4.600	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
31	Monofase	6.000	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 6 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	8.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	10.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	12.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	15.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	17.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
	Trifase	15.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
SMA Solar Technology AG	STP 20000TLEE-10				2.50
Socomec	Sunsys B10 Codice SUN-PR12KTL65RP				Master SC.03 Slave: 1
Socomec	Sunsys B15 Codice SUN-PR18KTL65RP				Comm 1 Red 1.3 Dsp 1.7
Socomec	Sunsys B20 Codice SUN-PR24KTL65RP				Comm 1 Red 1.3 Dsp 1.7
Socomec	Sunsys H30i / H30 (codici facenti capo allo stesso inverter) SUN-HO3K0TL65	x	x		uC 1.00 DSP 1.0
Socomec	Sunsys R01 SUN-MO33KTR20			x	uC v. 2. DSPv. 2 Sinottico 9.00 Comando misure 1.00

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
	Trifase	20.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
03	Trifase	10.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
37 35 76	Trifase	15.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
37 35 77	Trifase	20.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
0 ; 00	Monofase	3.000	SI	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012
00 .00 o v. li e v.	Trifase	33.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Socomec	Sunsys R02 SUN-MO66KTR20			x	uC v. 2. DSPv. 2 Sinottico 9.00 Comando misure 1.00
Socomec	Sunsys P03 SUN-MO100ET20				uC v. 2. DSPv. 2 Sinottico 9.00 Comando misure 1.00
Socomec	Sunsys P03+T03 SUN-MO100ET20 SUN-MO-TR100			x	uC v. 2. DSPv. 2 Sinottico 9.00 Comando misure 1.00
Sputnik Engineering (Inverter marchio Solarmax)	SM 8MT2				1.0.1461 successo
Sputnik Engineering (Inverter marchio Solarmax)	SM 10MT2				1.0.1461 successo
Sputnik Engineering (Inverter marchio Solarmax)	SM 13MT2				1.0.1461 successo

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
00 .00 o v. li e v.	Trifase	66.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012
00 .00 o v. li e v.	Trifase	100.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012
00 .00 o v. li e v.	Trifase	100.000	NO		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	18/07/2012
0 e ive	Trifase	8.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	25/06/2012
0 e ive	Trifase	10.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
0 e ive	Trifase	13.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Sputnik Engineering (Inverter marchio Solarmax)	SM 15MT2				1.0.1461 successo
Sputnik Engineering (Inverter marchio Solarmax)	SM 13MT3				1.0.1461 successo
Sputnik Engineering (Inverter marchio Solarmax)	SM 15MT3				1.0.1461 successo
Sputnik Engineering (Inverter marchio Solarmax)	SM 2000S	x	x		1.5.1486 successo
Sputnik Engineering (Inverter marchio Solarmax)	SM 3000S	x	x		1.5.1486 successo
Sputnik Engineering (Inverter marchio Solarmax)	SM 4200S	x	x		1.5.1486 successo
Sputnik Engineering (Inverter marchio Solarmax)	SM 6000S	x	x		1.5.1486 successo
Steca Elektronik GmbH	StecaGrid 3000	x	x		ENS 3.1 e successo
Steca Elektronik GmbH	StecaGrid 3600	x	x		ENS 3.1 e successo
Steca Elektronik GmbH	StecaGrid 4200	x	x		ENS 3.1 e successo

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
0 e ive	Trifase	15.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
0 e ive	Trifase	13.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
0 e ive	Trifase	15.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	21/06/2012
0 e ive	Monofase	1.980	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 6 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
0 e ive	Monofase	2.750	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 6 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
0 e ive	Monofase	4.180	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 6 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
0 e ive	Monofase	5.060	SI	Utilizzabile in impianti in BT fino a 6 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	03/07/2012
0.1 sive	Monofase	3.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
0.1 sive	Monofase	3.600	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
0.1 sive	Monofase	4.200	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Steca Elektronik GmbH	StecaGrid 8000+	x	x		ENS 4.9. success
Steca Elektronik GmbH	StecaGrid 10000+	x	x		ENS 4.9. success
Sunpower Italia	SB 3000TL-21	x	x		2.50
Sunpower Italia	SB 4000TL-21	x	x		2.50
Sunpower Italia	SB 5000TL-21	x	x		2.50
Sunpower Italia	SPR-6000-11M-IT	x	x	x	4.30, 4.
Sunpower Italia	STP 8000TL-10				2.50
Sunpower Italia	STP 10000TL-10				2.50
Sunpower Italia	STP 12000TL-10				2.50

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende associate. La documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
0 e ive	Trifase	8.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
0 e ive	Trifase	9.900	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	29/06/2012
	Monofase	3.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	02/08/2012
	Monofase	4.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	02/08/2012
	Monofase	4.600	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	02/08/2012
31	Monofase	6.000	SI	Utilizzabile in BT in impianti fino a 6 kW	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	02/08/2012
	Trifase	8.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	02/08/2012
	Trifase	10.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	02/08/2012
	Trifase	12.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	02/08/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Sunpower Italia	STP 15000TL-10				2.50
Sunpower Italia	STP 17000TL-10				2.50
Sunpower Italia	STP 20000TLEE-10				2.50
Valenia S.p.A	Aurus 20	x	x	x	LCD Interfac S01000 D DC/AC S01001 D DC/DC S0100
Valenia S.p.A	Aurus 30	x	x	x	LCD Interfac S01000 D DC/AC S01001 D DC/DC S0100

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende asso
documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
	Trifase	15.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	02/08/2012
	Trifase	17.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	02/08/2012
	Trifase	20.000	NO	Utilizzabile anche in impianti connessi in MT	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	02/08/2012
e: OPS C: OSP C: 2	Monofase	1.600	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
e: OPS C: OSP C: 2	Monofase	2.350	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012

INVERTER PER IMPIANTI INDIRETTAMENTE CONNESSI A

COSTRUTTORE	MODELLO	PROTEZIONE INTERFACCIA	DISPOSITIVO INTERFACCIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	VERSIONE FIRMWARE
Valenia S.p.A	Aurus 40	x	x	x	LCD Interfac S01000 D DC/AC S01001 D DC/DC S0100
Valenia S.p.A	Aurus 62	x	x	x	LCD Interfac S01000 D DC/AC S01001 D DC/DC S0100
Valenia S.p.A	Aurus 82	x	x	x	LCD Interfac S01000 D DC/AC S01001 D DC/DC S0100

L'elenco contiene i dispositivi conformi alla Norma CEI 0-21 delle sole aziende asso
documentazione valida da parte dei costruttori

						n. 13
ALLA RETE CONFORMI ALLA NORMA CEI 0-21						Agg. 15 ottobre 2012
	TIPO CONNESSIONE ALLA RETE	POTENZA NOMINALE [W]	PROTEZIONE INTEGRATA IN INVERTER	NOTE	TIPO DI DICHIARAZIONE	DATA
re: DPS C: OSP C: 2	Monofase	3.200	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
re: DPS C: OSP C: 2	Monofase	4.700	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012
re: DPS C: OSP C: 2	Monofase	6.000	SI		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	06/07/2012