



*RISPOSTE INVIATE A LEDVANCE DURANTE LO SCORSO WEBINAR DEL 6 OTTOBRE 2016.
PER ULTERIORI RICHIESTE E O INFORMAZIONI QUESTI SONO I RIFERIMENTI DI LEDVANCE:*

LEDVANCE SpA
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano
tradecentroservizi@ledvance.it
02 23051.315 (phone)
02 23051.453 (fax)
<http://www.ledvance.it>

UTENTE: Per quanto riguarda gli ambienti ATEX - le lampade a LED sono idonee - Gli alimentatori vanno posti in un altro ambiente o possono coesistere.

LEDVANCE: I nostri apparecchi LED non stati progettati per essere utilizzati in ambienti ATEX.

UTENTE: Il progetto illuminotecnico quando è OBBLIGATORIO ?

LEDVANCE: In caso di progettazione di ambienti aperti al pubblico nel quale vanno svolte attività disciplinate dalla UNI 12464-1

UTENTE Per quanto riguarda il fattore abbagliamento legato alla tecnologia LED, che soluzioni si possono adottare?

LEDVANCE: Utilizzare apparecchi con ampie superfici diffondenti (vedi i Panel o i nostri Surface Circular), oppure fare ricorso all'illuminazione indiretta (profili lineari in gole oppure apparecchi orientati verso il soffitto)

UTENTE: Apparecchi fire-proof, possono essere utili negli impianti di illuminazione d'emergenza con alimentazione centralizzata; quali tipologie di prodotto producite con queste caratteristiche?

LEDVANCE: Apparecchio circolare Spot da incasso, potenza 7W, flusso 530 lm effettivi

UTENTE: Cosa posso utilizzare per lampade tipo applique a luce indiretta?

LEDVANCE: Le applique hanno in genere un design molto ricercato. Nel caso possa essere gradito un apparecchio più funzionale, utilizzerai il LEDVANCE Floodlight da 20W.

UTENTE: Protezione contatti relè per comando linee luci a led?

LEDVANCE: Valgono le prescrizioni di impianto previste dalla norma CEI 64/8

UTENTE: I vs. corpi illuminanti da ufficio sono dotati di dispositivo dimmer da azionare mediante pulsante remoto ?

LEDVANCE: L'apparecchio viene fornito di default in versione non dimmerabile. Essendo dotati di alimentatore esterno, è possibile sostituire l'alimentatore in dotazione con il nostro alimentatore in tecnologia DALI, che consente la dimmerazione con pulsante remoto

UTENTE: Esistono anche con caratteristiche per installazione in ambienti ATEX

LEDVANCE: I nostri apparecchi LED non stati progettati per essere utilizzati in ambienti ATEX.

UTENTE: Una soluzione per illuminare con lampade a led, un ufficio con soffitto bassissimo?

LEDVANCE: Dipende cosa si intende per bassissimo. La soglia di abitabilità minima al livello del mare è 2,55 metri e 2,40 metri oltre i 1100 metri di altitudine. Con queste quote è possibile utilizzare i nostri Panel da ufficio montati a plafone.

UTENTE: Potreste migliorare il tool per la ricerca dei plugin lampade OSRAM da inserire in Dialux?

LEDVANCE: E' nostro obiettivo

UTENTE: Uso Dialux per i calcoli illuminotecnici, quanto sono realistici i suoi risultati?

I calcoli con i moderni software di calcolo sono molto realistici e precisi, a condizione che sia altrettanto preciso il protocollo di input (ad es coefficiente di pianificazione e grado riflessione delle superfici)

UTENTE: Per illuminare un corridoio con una striscia di led: avete qualcosa di estetico?

LEDVANCE: Abbiamo a catalogo la più ampia gamma di strisce LED professionali, con flussi da 400 lm/metro a 4000 lm/metro. Sono allo stesso in gamma profili di alluminio di installazione, semplici e funzionali.

UTENTE: E' prevedibile un ampliamento del range delle temperature dei colori e quanto dobbiamo considerare importante la temperatura dissipata dal led ad es in condizione di incasso

LEDVANCE: Le temperature di colore proposte tengono conto delle loro potenzialità commerciali. Tecnicamente è possibile avere con i LED il più ampio spettro di temperature di colore (già ora con le strisce LED si può andare da 2000 ad 8000 gradi Kelvin).

I nostri faretti da incasso sono progettati in modo tale che, se utilizzati in base alle istruzioni installative, il cliente non debba preoccuparsi di gestione del calore dissipato.

UTENTE: I led panel da montare in una camera di degenza, sono UGR 19 ?

LEDVANCE: I pannelli UGR 19 sono richiesti a livello normativo in caso di ambienti di lavoro con videotermini. In una camera di degenza possono essere installati anche LED Panel con normale ottica diffondente.

UTENTE: Il modello panel per uffici si può dimmerare? singolarmente o con lo stesso dali più panel?

LEDVANCE: Può essere dimmerato utilizzando al posto del trasformatore in dotazione il nostro trasformatore in tecnologia DALI. A seconda degli accessori utilizzati, posso dimmerare dal singolo pannello a teoricamente 64 x 64 pannelli (4096). Ogni apparecchio deve essere comunque dotato di un suo trasformatore DALI.

UTENTE: Esistono strumenti per misurare la riflettanza delle pareti e pavimenti ?

LEDVANCE: Si utilizza il luminanzometro